TOSHIBA
Leading Innovation

東芝ハロゲンランプ投光器用ガード取扱説明書　保管用

対　象　機　種	ＱＧ－２
適　合　投　光　器	ＱＴ－５０５０Ｎ，ＱＴ－５０５０Ｍ，ＱＴ－５０５０Ｗ

このたびは東芝ネオハロゲンランプ投光器用ガードをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのガードを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

使　用　上　の　ご　注　意	
⚠ 警　告	・枯葉などの積もる可能性のある場所、飛来する可能性のある場所では投光器に本ガードを取り付けて使用しないでください。ガードと投光器全面の間に枯葉が狭まり、発火，発煙の原因となります。 ・沿岸部の塩害地、海上や海に面した重塩害地、温泉浴場内などの腐食環境、プールなどの高湿雰囲気内では使用しないでください。早期の錆の発生、腐食による落下の原因となります。 ・激しい振動、常時振動のある場所では使用しないでください。破損による落下の原因となります。

使用環境

■各部のなまえ



■ガードの取り付けかた

①フック（２ヵ所）を投光器前面外周部に図１のように引っ掛けてください。
②図２のように爪を外側に引っ張り投光器前面外周部に引っ掛けてください。爪がしっかりと投光器前面外周部に掛かっていることを確認してください。固定が不十分なまま使用すると、落下の可能性があります。

取り付け



図１

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120−66−1048（通話料：無料）
受付時間：３６５日　９：００～２０：００
携帯電話・ＰＨＳなど　０４６-８６２-２７７２（通話料：有料）
ＦＡＸ　０５７０-０００-６６１（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　照明器具事業部　〒237-8510　神奈川県横須賀市船越町１－２０１－１
TEL (046) 862-2097
FAX (046) 861-8796

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。　(054036B)